

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности
главы Парковского сельского поселения
Тихорецкого района
В.В.Лагода
«29» марта 2018г.



Акт
технического обследования водозабора

пос.Парковый

29.03.2018 г.

Объект: водозабор №4; назначение: Иное сооружение «водоснабжение», объем сооружения: 25 куб.м.; адрес (месторасположение): Россия, Краснодарский край, Тихорецкий район, п. Парковый, ул. Промышленная, дом №3

Мы нижеподписавшиеся

Лагода Виктор Викторович заместитель главы Парковского сельского поселения Тихорецкого района (заместитель председателя комиссии);

Белоусова Наталья Анатольевна ведущий специалист финансовой службы администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района (секретарь комиссии);

Члены комиссии:

Федичева Мария Михайловна специалист I категории общего отдела администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

Воронова Елена Анатольевна ведущий специалист финансовой службы администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

Чередниченко Вячеслав Иванович депутат Совета Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

Представители
МУП «ЖКХ
Тихорецкого района»:

Шульга Алексей Александрович Главный инженер МУП «ЖКХ Тихорецкого района»;

Яценко Сергей Николаевич Мастер участка МУП «ЖКХ Тихорецкого района»;

Из 8 членов комиссии присутствовали:

4 сотрудника администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

1 депутат Совета Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

2 представителя МУП ЖКХ «Тихорецкого района»

Комиссия по результатам технического обследования водозабора №4 составили настоящий акт технического обследования водозабора:

При этом установлено:

Наименование объекта	Водозабор №4; назначение: Иное сооружение «водоснабжение», объем сооружения: 25 куб.м.; адрес (месторасположение): Россия, Краснодарский край, Тихорецкий район, п. Парковый, ул. Промышленная, дом №3
Год постройки	1966
Дата ввода в эксплуатацию	данные отсутствуют
Марка оборудования, производительность (насос)	Насос отсутствует
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости	Артезианская скважина №2545; глубина скважины 352м; количество этажей, в том числе подземных – данные отсутствуют
Фактическое состояние	Башня (кирпичная кладка) с дырами в корпусе; старая электрощитовая без оборудования, дверь отсутствует (кирпичная кладка); деревянный каркас с шифером возле электрощитовой, трубы не видны; на месте выходы трубы незакрытое отверстие; территория огорожена забором без колючей проволоки; территория заросла молодыми деревьями высотой 1-2 метра.
% износа	100%
Сведения об аварийности	-
Оценка технического состояния объекта в момент проведения обследования	Водозабор в нерабочем состоянии.
Заключение	
о техническом состоянии объекта	Водозабор в нерабочем состоянии, использование невозможно
о возможности дальнейшей эксплуатации объекта	Дальнейшее использование невозможно
об условиях и сроках дальнейшей эксплуатации объекта	Эксплуатация невозможна.
Возможные проектные решения	
Предложения о проведении мероприятий (ремонт, восстановление, модернизация, замена) на объекте	Восстановлению не подлежит.

При техническом обследовании водозабора комиссией велась фото- и видеосъемка от 29 марта 2018 года.

На основании вышеизложенного рекомендации комиссии:

1. Осуществить ликвидационное тампонирование скважины: заказать проект на тампонирование скважины; произвести тампонирование скважины через стороннюю организацию путем проведения конкурсных процедур (электронный аукцион, запрос котировок и т.д.); приемку работ осуществлять комиссионно в присутствии представителей МУП «ЖКХ Тихорецкого района».

2. Бухгалтерии администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района произвести списание муниципального имущества.

3. Исключить данное имущество из Реестра муниципальной собственности.

Акт составлен в 3 экземплярах: 1,2 экз. – администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района; 3 экз. – МУП «ЖКХ Тихорецкого района».

Акт технического обследования составили:

Ведущий специалист финансовой службы
администрации Парковского сельского поселения
Тихорецкого района

Н.А.Белюсова

Ведущий специалист финансовой службы
администрации Парковского сельского поселения
Тихорецкого района

Е.А.Воронова

Специалист I категории общего отдела
администрации Парковского сельского поселения
Тихорецкого района

М.М.Федичева

Депутат Совета Парковского сельского поселения
Тихорецкого района

В.И.Чередниченко

Главный инженер МУП «ЖКХ Тихорецкого района»

А.А.Шульга

Мастер участка МУП «ЖКХ Тихорецкого района»

С.Н.Яценко